



HALTON
FOOD SERVICE
www.halton.com/foodservice
info@halton.com/foodservice
RODZAJ OKAPU: KVI

OZNACZENIE PROJEKTU:

OZNACZENIE ZAMOWIENIA:

WYMIARY

Długość	Szerokość	Wysokość
2500	1500	555-555

Liczba SEKCJI	
1	

KROCCE WYCIĄGOWE

1	315 mm	
Przepustnica		Tak

SYSTEM CAPTURE JET

3	6=Fan + grille	1
---	----------------	---

OSWIETLENIE

4	T5	
1 times 2x28W		
Jasny kolor: 840		

FILTRY

5	KSA 500x330x50 mm	1
Short blind filter		1
Filtr ślepy		3

POSTAWA

6	SPUST KONDENSATU	
---	------------------	--

D - kurek odwadniający

7	RODZAJ MOCOWANIA	
---	------------------	--

WYKONANIE OKAPU

S=Standard		
CS=Standardowe		
PANELE WYPELNIACZE		
Wysokość:		

UWAGI

NUMER KOD

1.1 KVI/2-2500-1500-5/5,LF=T5,LY=840,NB=3,EC=1,ED=Y,CJ=6,CD=D,HS=S,MA=CS,ZT=N

DATE

Powietrze wywiewane

Powietrze nawiewane

Powietrze CAPTURE AIR

MONTAŻ

118 W

MADE BY

QV: 1200 m³/h

QV: -

QV: 135 m³/h

Waga:

151 kg

dpSt: 82 Pa

dpSt: -

-

Instalacja:

2000 mm