


Istniejąca szafa bezpiecznikowa RP-4-0.2 z drzwiami pełnymi



UWAGA:

- Całość prac montażowych wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosując się do zaleceń obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, DTR producentów
- Całość prac powinna być wykonana przez osobę lub firmę elektryczną uprawnioną do wykonywania prac związanych z montażem instalacji elektrycznych.
- Wszystkie opisy aparatów, urządzeń podano jako przykładowe dla określenia podstawowych parametrów i dopuszcza się ich zamianę na równoważne
- Wszystkie wewnętrzne linie zasilające do pomieszczeń należy wykonać przewodami w klasie reakcji na ogień B2ca-s1b, d1, a1 - zgodnie z normą N SEP-E-007:2017-09
- W tablicy przewidzieć zapas mocy na kablu oraz rezerwę wolnego miejsca na wspornikach TH
- Zachować równomierność obciążenia faz
- Zasilanie cntr. went. dla lokali pod wynajem z tablicy danego lokalu
- Oświetlenie awaryjne zasilane z centralnej baterii budynkowej

PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU: BUDOWA "NOWEGO SZPITALA" WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			
PROJEKT:		ul. gen. A.E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław Działki nr 36/3, 39/3, 43/3, 45/4, 29/14, AM - 33 oraz działka nr 14/9, AM - 34; obręb: Stabłowice, Wrocław	
ADRES:		NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI SP. Z O.O. 50-117 Wrocław ul. Igiełna 13	
INWESTOR:		 <b>SOONAR</b> ul. Mikołaja Reja 92/5B 50-343 Wrocław tel. 692-551-356 www.soonar.pl	
BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	Alina Faliszewska	220/92/UW	
SPRAWDZAJĄCY:	Barbara Majchrzak	98/88/UW	
NAZWA RYS.: SCHEMAT ROZDZIELNICY RP-4-0.2 (dobudowa aparatów)		NR RYS.:	STADIUM:
		E.01	PBz
SKALA:	- - -	DATA:	WRZESIEŃ 2018