

legenda:

- W170 — istniejący pion wz, cyrk. i cwu
- KsV. 14 — istniejący pion kanalizacji sanitarnej
- Kl nowy — nowoproj. pion kanalizacji sanitarnej
- Wks1 nowy — nowoproj. wpust kanalizacji sanitarnej
- nowoproj. inst. went. naw–magazyny/komunikacja
- nowoproj. inst. went. wyw. komunikacja
- nowoproj. inst. went. wyw. magazyny
- nowoproj. inst. went. naw. usługa 1 (apteka)
- nowoproj. inst. went. wyw. usługa 1 (apteka)
- nowoproj. inst. went. wyw. zaplecze sanitarne
- nowoproj. inst. went. wyw. przygotowanie leków apteka
- nowoproj. inst. went. naw. usługa 2 (sklep)
- nowoproj. inst. went. wyw. usługa 2 (sklep)
- istniejący elementy IS demontowane/zmiana lokalizacji

UWAGI OGÓLNE:

UWAGI:

1. UWAGA: PRZED WYKONANIEM I ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW INSTALACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.
2. ZAPEWNIĆ DOSTĘP SERWISOWY DO URZĄDZEŃ, KLAP PPOŻ ORAZ PRZEPUSTNIC REGULACYJNYCH PRZEZ WYKONANIE REWIZJI LUB ZAPEWNIENIE SUFITU ROZBIERALNEGO
3. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEZY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO.
4. POZOSTAWIA SIĘ BEZ ZMIAN ISTNIEJĄCE KLAPY PPOŻ NA ISTNIEJACECH KRUCCACH WENTYLACYJNYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA.
5. WPIĘCIE SKROPLIN Z KLIMATYZACJI DO NAJBLIŻSZEJ INSTALACI KS POPRZEZ ZASYFONOWANIE
6. NOWOPROJ. GRZEJNIKI PODŁACZYĆ DO ROZDZIELACZY C.O. ZGODNIE Z CZĘSCIĄ RYSUNKOWĄ OPRACOWANI
7. NALEŻY ZAPEWNIĆ OPOMIAROWANIE ZUŻYCIA WZ I CWU DLA POSZCZEGÓLNYCH LOKALI POPRZEZ ZASTOSOWANIE WODOMIERZY WSUFICIE PODWIESZANYM
8. PRZY WYKONYWANIU INSTALACJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ISTNIEJĄCE PRZEWODY WOD–KAN, C.O. NIEOBJĘTE ZAKRESEM OPRACOWANIA A PROWADZONE W STREFIE SUFITU PODWIESZANEGO.

PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU:
BUDOWA "NOWEGO SZPITALA"
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKT: ul. gen. A.E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
Działki nr 36/3, 39/3, 43/3, 45/4, 29/14, AM - 33 oraz
działka nr 14/9, AM - 34; obręb: Stabłowice, Wrocław

ADRES:

INWESTOR: NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI SP. Z O.O.
50-117 Wrocław ul. Igielna 13

SOONAR
ul. Mikołaja Reja 92/5B
50-343 Wrocław
tel. 692-551-356
www.soonar.pl

BRANŻA:	SANITARNA	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Damian Leszczynowicz	DOŚ/0312/PBS/16	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Kamil Słowikowski	319/DOŚ/15	

NAZWA RYS.: RZUT DACHU- instalacja wentylacji

NR RYS.: IS.03 | STADIUM: PBz

SKALA: 1:100 | DATA: WRZESIEŃ 2018